

AP-9

CONCEPTO - UNIDAD DE OBRA - ENSAYO	ENSAYOS DEL PAC CONTRATISTA (Laboratorio de Autocontrol)		
	MUESTREO	UDS.	
CONTROL DE MATERIALES BÁSICOS			
ARIDOS MICROAGLOMERADOS EN FRIO (Art 540, 542 y 543 Orden FOM/2523/2014)			
Desgaste de los Ángeles UNE EN 1097-2	Marcado CE		
Coeficiente de pulimento acelerado UNE EN 1097-8	Marcado CE		
EMULSION MICROAGLOMERADO EN FRIO (Art 214 Orden FOM/2523/2014)			
Carga de las partículas UNE EN 1430	Marcado CE		
Índice de rotura UNE EN 13075-1			
Contenido en agua UNE EN 1428			
Tamizado UNE EN 1429			
Tiempo de fluencia UNE EN 12846-1			
CONTROL DE EJECUCIÓN			
MICROAGLOMERADO EN FRIO Art 540 Orden FOM 2523/2014			
MICROF 4			
Determinación del betún residual sobre árido según UNE-EN 12274-2	4	7000	28
Determinación de la granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2	4	m2	28
Pérdida por abrasión via húmeda UNE EN 12274-5	1	Fórmula de trabajo	1
MICROF 8			
Determinación del betún residual sobre árido según UNE-EN 12274-2	4	7000	28
Determinación de la granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2	4	m2	28
Pérdida por abrasión via húmeda UNE EN 12274-5	1	Fórmula de trabajo	1
ENSAYOS CONTROL PRODUCTO TERMINADO			
MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			
MICROF 8			
Determinación macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica Círculo de Arena UNE EN 13036-1	3	3.500	42
Determinación del coeficiente de deslizamiento longitudinal PTV, con péndulo UNE EN 13036-4	3	m2	42